Allegato B: Scheda di valutazione dell'urgenza di risanamento di tetti in cemento-amianto

PR	OPRIETARIO / AMMINIS RE:	STRA-		
Nome:				
Indirizzo e Comune:				
Tel.:				
TE	TTO IN CEMENTO-AMIA	NTO:		
N. particella:			p.	f. \Box p.ed.
Comune catastale:				
Indirizzo e Comune:				
			Valutazione	Duntoggio
	Tetto gravemente dannec	giato, rischio di crollo, pezzi per terra	valutazione	Punteggio Risanamento
Α				
A	Buono stato di conservazione, rotture assenti			0
		leggermente deteriorata		1
	Grandi rotture, superficie			2
В	•	accessibilità pubblica	Ц	2
	Nessuna accessibilità dire	•		1
	Accessibilità diretta del pu	•		4
С	Scuole/luoghi di cura			
		che / luoghi di cura > 100m		1
		•		4
D	Distanza da aree scolastiche / luoghi di cura < 100m Superficie		Ц	т -
	<50m²	ouper note		1
	50-500m ²			3
	>500m²			5
	>300III		Ц	3
E Ventilazione				
	La copertura non si trova	in prossimità di bocchette di ventilazione		1
	La copertura si trova in pr	ossimità di bocchette di ventilazione		5
F	Ambiente con permanenza continua di persone			
	La copertura è distante pi	ù di 25m da finestre/terrazze/balconi		1
	La copertura è distante m	eno di 25m da finestre/terrazze/balconi		5
	Presenza di mansarde / fi	nestre o terrazze a diretto contatto col tetto		10
G	Luogo di vita/lavoro			
	Copertura non visibile dall'interno (presenza di controsoffitto e/o soletta)			1
	Copertura a vista dall'inter	mo		5
		Risultato $X = A \times B \times C \times (D)$	+E+F+G)	
			,	
		Risanamento urgente		X≥15
		Risanamento non urgente / sorveglianza		X < 15